LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

പാറശ്ശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിലവിൽ എൽ.റ്റി. 3 ഫേസിന്റെ 4 സർവ്വീസ് കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിലേയ്ക്കായി ആശുപത്രി പരിസരത്ത് 100 കെ.വി.എ.-യുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാറശ്ശാല സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള കാരോട് 11 കെ.വി. ഫീഡറിലാണ് പ്രസ്തുത ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കാരോട് ഫീഡറിൽ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി തടസ്സം കൂടുതലായതിനാലും ടി ഫീഡർ ഓവർ ലോഡ് ആയതിനാലും, സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്കീമിൽപ്പെടുത്തി കാരോട് ഫീഡറും പാറശ്ശാല സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള പാറശ്ശാല ഫീഡറും തമ്മിൽ ഇന്റർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 2014 സെപ്തംബറിൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി പാറശ്ശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

പാറശ്ശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയ്ക്കു മാത്രമായി ഒരു 11 കെ.വി ഫീഡർ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, കേരള സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കോഡ് 2014, റെഗുലേഷൻ13 പ്രകാരം, അപേക്ഷ നൽകുന്ന പക്ഷം സാധ്യതാ പഠനം നടത്തി അറിയിപ്പ് നൽകുകയും ആവശ്യമായ തുക ഒടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്.

കാവാലം സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം

16 (2254) ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

കാവാലം സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

കാവാലത്ത് ഒരു 66 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി 1999-ൽ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനായി കാവാലം വില്ലേജിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമ പ്രകാരം പ്രസ്തുത സ്ഥലം നികത്തുന്നതിന് അനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട് താലൂക്കിൽ നീലംപേരൂരിൽ ഈര എന്ന സ്ഥലത്ത് സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള സാദ്ധ്യതാ പഠനം നടന്നു വരുന്നു.